

adm



Федеральное
медико-биологическое агентство
(ФМБА России)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 107 ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление № 107 ФМБА России)
674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ОПС - 4, а/я 190
тел. 4-15-91, факс (302-45) 4-29-30
E-mail: ru107@fmbamail.ru
Адрес сайта: mru107.fmba.gov.ru
ОКПО 78919342; ОГРН 1057530021823
ИНН/КПП 7530011057/753001001

от 07.06.2023 № 11/ 586
на №

О состоянии инфекционной
заболеваемости и о результатах
социально-гигиенического мониторинга
за 22-ю календарную неделю 2023

Врио. главы администрации
муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский
район»

Н.С. Щербаковой
mail@adminkr.ru

Главе городского поселения
«Город Краснокаменск»
МР «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район»
Забайкальского края
И.Г. Мудраку
adm.krasnokamensk@mail.ru

Семин А.А.
[подпись]

2. О результатах социально-гигиенического мониторинга.

По данным ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА России в рамках социально-гигиенического мониторинга (СГМ) за период с 29.05.2023 по 02.06.2023 были отобраны и исследованы:

Распределительная сеть города (УМП «ЖКУ»):

- 7 проб питьевой воды на микробиологические и органолептические показатели, соответствуют требованиям гигиенических нормативов,
- 3 пробы питьевой воды на вирусологические показатели, соответствуют требованиям гигиенических нормативов,
- 1 проба питьевой воды (ФГБУЗ ЦГиЭ) на радиологические показатели. Исследованная проба воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по:
 - удельной суммарной альфа – активности, которая, при нормируемом уровне предварительной оценки - 0,2 Бк/кг, с учетом интервала неопределенности лабораторных исследований, составила $1,32 \pm 0,47$ Бк/кг,
 - по содержанию Rn^{222} , которое, при нормируемом уровне вмешательства – 60 Бк/кг, с учетом интервала неопределенности лабораторных исследований, составило $81,0 \pm 12,0$ Бк/кг.

Питьевая вода города:

С.С. Покровского на микробиологические